



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AB03.B.00260/23

Серия RU № 0388663

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года.
Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТА-Восток".

Место нахождения (адрес юридического лица): 630112, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК ГОРОД, ФРУНЗЕ УЛИЦА, ДОМ 242, ОФИС 716. Адрес места осуществления деятельности: 630112, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК ГОРОД, ФРУНЗЕ УЛИЦА, ДОМ 242, ОФИС 716.
Основной государственный регистрационный номер: 1145476162193.
Телефон: +7(812) 327-02-95. Адрес электронной почты: info@grossvalve.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТА-Восток".

Место нахождения (адрес юридического лица): 630112, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК ГОРОД, ФРУНЗЕ УЛИЦА, ДОМ 242, ОФИС 716. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НОГИНСКИЙ РАЙОН, ПГТ. ОБУХОВО, КУДИНОВСКОЕ ШОССЕ, 4 КОРПУС 27.
Основной государственный регистрационный номер: 1145476162193.

ПРОДУКЦИЯ

Затворы дисковые поворотные торговой марки «GROSS», типа BV, условные диаметры DN (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300), максимальное рабочее давление PN 1,6 МПа, с электрическим, механическим (редуктор) и ручным видами привода для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, условных обозначений согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 0818402), выпускаемые по техническим условиям ТУ 28.14.13-001-48288571-2022 "Затворы дисковые".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481808508

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-040/03-2023

от 21.03.2023 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 9 ЕАЭС-23 от 14.02.2023 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний", пункты согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 0818402).

Условия хранения: согласно группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 3 года. Срок службы – 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

31.03.2023

ПО

30.03.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Нужкова Карина Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00260/23

Серия **RU** № **0818402**

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, или обозначение разделов (пунктов, подпунктов).
Затворы дисковые поворотные торговой марки «GROSS», тип BV с электрическим видом привода, условных обозначений: BV5016HRAG220; BV5016HRAG380; BV6516HRAG220; BV6516HRAG380; BV8016HRAG220; BV8016HRAG380; BV10016HRAG220; BV10016HRAG380; BV15016HRAG220; BV15016HRAG380; BV20016HRAG220; BV20016HRAG380; BV25016HRAG220; BV25016HRAG380; BV30016HRAG220; BV30016HRAG380; BV5016HRAA220; BV5016HRAA380; BV6516HRAA220; BV6516HRAA380; BV8016HRAA220; BV8016HRAA380; BV10016HRAA220; BV10016HRAA380; BV15016HRAA220; BV15016HRAA380; BV20016HRAA220; BV20016HRAA380; BV25016HRAA220; BV25016HRAA380; BV30016HRAA220; BV30016HRAA380.	ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний" п.п. 7.4.1.1, 7.4.2, 6.2.3.4, 6.2.3.5, 6.2.3.9, 6.2.1.1; 6.2.3.14, 6.2.3.16; 7.4.1.3; 6.2.1.18, 6.2.1.20.
Затворы дисковые поворотные торговой марки «GROSS», тип BV с механическим (редуктор) видом привода, условных обозначений: BV5016HRGS; BV6516HRGS; BV8016HRGS; BV10016HRGS; BV15016HRGS; BV20016HRGS; BV25016HRGS; BV30016HRGS.	ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний" п.п. 7.4.1.1, 7.4.2, 6.2.3.4, 6.2.3.5, 6.2.3.9, 6.2.1.1; 6.2.3.14, 6.2.3.16; 6.2.1.18, 6.2.1.20.
Затворы дисковые поворотные торговой марки «GROSS», тип BV с ручным (рукоятка) видом привода, условных обозначений: BV5016HRHS; BV6516HRHS; BV8016HRHS; BV10016HRHS; BV15016HRHS; BV20016HRHS; BV25016HRHS; BV30016HRHS.	ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний" п.п. 7.4.1.1, 7.4.2, 6.2.3.4, 6.2.3.5, 6.2.3.9, 6.2.1.1; 6.2.3.14, 6.2.3.16; 6.2.1.18, 6.2.1.20.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.А. Сметанин
(подпись)

С.М. Кошечкина
(подпись)



Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Нуйкова Карина Николаевна
(Ф.И.О.)